

Σ.Ε.Η.Ε.Α.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1936
(ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ)
(ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤ.ΑΘΗΝΩΝ 11259/54)
www.sehea.gr Email: sehea@otenet.gr
ΠΛ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2, 2^{ος} ΟΡΟΦΟΣ Τ.Κ. 10553 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2103210040-2103210828 FAX:
2103217289

Α.Π. 19

ΑΘΗΝΑ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1923

Χαβρίου 9 & Πραξιτέλους – Αθήνα – Τηλ. 210 3247878 –210 3225629- Fax 210 3226337
<http://www.sekha.gr> e-mail: sekha@sekha.gr

ΑΠ.18

ΑΘΗΝΑ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ΠΡΟΣ: ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ &
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΔΤΕΑΕ)
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, Η/Μ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.

Προσχέδιο υπουργικής απόφασης για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Σχετικά με την απόφαση με θέμα: « Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις»

Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και ο έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με βάση τις απαιτήσεις του νέου προτύπου ΕΛΟΤ 60364 δεν μπορεί παρά να στοχεύει στην βελτίωση του ισχύοντος προτύπου και βεβαίως σε ασφαλέστερες και ποιοτικότερες εγκαταστάσεις.

Θα πρέπει όμως να υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα και σχεδιασμός προκειμένου να γίνει κτήμα όλου του τεχνικού κόσμου που εμπλέκεται με τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Καθώς είμαστε όλο αυτό το διάστημα σε συνθήκες πανδημίας στάθηκε ιδιαίτερα δύσκολο να επεξεργαστούμε με συλλογικό τρόπο την συγκεκριμένη απόφαση. Υπό τις παρούσες συνθήκες θέλουμε να παρατηρήσουμε:

Άρθρο 4 – παράγραφος 3β

Οι διαδρομές των ηλεκτρικών γραμμών στο ηλεκτρολογικό σχέδιο που συνοδεύει την ΥΔΕ στις περιπτώσεις επανελέγχου μιας εγκατάστασης είναι ενδεικτικές και δεν είναι δυνατόν να ορισθούν με ακρίβεια. Με βάση αυτό θα ήταν καλό για τις περιπτώσεις επανελέγχων η χάραξη των διαδρομών να μην είναι υποχρεωτική.

Άρθρο 4 – παράγραφος 8

Για τις περιπτώσεις εκείνες που λόγω έλλειψης εξοπλισμού ή γνώσεων δεν είναι δυνατή η καταχώρηση των ΥΔΕ στο ενιαίο μητρώο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από τον συντάκτη τους θεωρούμε χρήσιμο να υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης και από την υπηρεσία του φορέα στον οποίο είναι μέλος.

Άρθρο 4 – παράγραφος 12

Καθώς στην συγκεκριμένη παράγραφο και με σαφή τρόπο αναφέρεται ότι η εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν επηρεάζει την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 6, του νόμου 4483/1965(Α' 118) ως ισχύει, προτείνουμε να γίνει επίσης αναφορά στο ότι η εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν επηρεάζει την παράγραφο 2, του άρθρου 2 του νόμου 4483/1965 ως ισχύει με την τροποποίηση της με την παρ.1 του άρθρου 3 του 2302/1995 (Α 74) και αφορά την θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη από το οικείο επαγγελματικό σωματείο. Άλλωστε τα πρωτοβάθμια σωματεία του κλάδου συνέβαλλαν με πολλούς τρόπους στην ποιότητα και ασφάλεια των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Παράρτημα Ι- ΥΔΕ

Προβληματισμό δημιουργεί η επιλογή του πεδίου συστήματος γείωσης του δικτύου στην Αττική και σε περιοχές που σε κοντινές αποστάσεις συνυπάρχουν η άμεση γείωση με την ουδετέρωση, ενώ πολλές φορές δεν είναι εύκολο να πάρουμε την συγκεκριμένη πληροφορία από τους αρμόδιους.

Καθώς η κατασκευή της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης δεν μεταβάλλεται σε σχέση με το σύστημα σύνδεσης γείωσης, θα πρέπει είτε να σημειώνεται το πεδίο από τον διαχειριστή του δικτύου, είτε να υπάρχει η δυνατότητα με εύκολο τρόπο να λαμβάνεται η συγκεκριμένη πληροφορία.

Με εντολή των Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΑΝΔΡΙΔΗΣ ΕΜΜ.

Σ.Ε.Η.Ε.Α.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1966

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΟΥΚΙΣΤΑΣ ΔΗΜ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΜΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝ.

Σ.Ε.Κ.Η.Α.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1973

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΙΩΑΝ.